

АКТ

обследования на инженерно-техническую укрепленность и оснащенность инженерно-техническими средствами системы охранно- пожарной и тревожной сигнализации объекта: административное здание АУ "КЦСОН" Уватского муниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, ул. Советская, 7/1,2

с. Уват

" 02 " 09 2022 г.

Комиссия в составе: Директор АУ "КЦСОН" Уватского муниципального района Слинкина Наталья Александровна, начальник Тобольского МОВО – филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области" Ишметов Рафаэль Алимчанович, инженер ПЦО № 3(дислокация с.Уват) Тобольского МОВО – филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области" Захаров Сергей Константинович, произвела обследование объекта Заказчика: административное здание АУ "КЦСОН" Уватского муниципального района, расположенного по адресу: Тюменская область, с.Уват, ул. Советская, д.7/1,2 и составила настоящий акт.

Обследованием установлено:

Краткая характеристика объекта: Объект относится к классу Б2, согласно Р 063-2022. Административное здание АУ "КЦСОН" Уватского муниципального района расположено в двухэтажном капитальном кирпичном по адресу: с. Уват, ул. Советская, д.7/1,2 с центральным отоплением, энергоснабжением и другими коммуникациями.

Физическая охрана на объекте отсутствует. Охрана объекта осуществляется с помощью пункта централизованной охраны Тобольского МОВО – филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области".

Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:

Установлены следующие средства сигнализации:

1. ППКОП "Юпитер-1431"
2. ИОООЭ "Фотон 9" – 2 шт.
3. ИО 102-26 исп.00 "Аякс" - 1шт.
4. Блок питания "Рапан-60"

Контроль шлейфа охранно-пожарной и тревожной сигнализации осуществляет ППКОП "Юпитер-1431" с подключением на ПЦН Тобольского МОВО - филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области" с использованием интернет-канала .

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключенного договора о централизованной охране объекта и составлен в двух экземплярах на одном листе.
2. При неисполнении "Заказчиком" пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта "Заказчика", "ОВО" освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) "Заказчика и "ОВО".

Вывод комиссии:

На момент обследования охранно-пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.


Члены комиссии:

Директор АУ "КЦСОН"
Уватского муниципального района



Н.А. Слинкина

Начальник Тобольского МОВО – филиала
ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области"
подполковник полиции



Р.А. Ишметов

Инженер ПЦО №3(дислокация с.Уват) Тобольского МОВО –
филиала ФГКУ "УВО ВНГ России
по Тюменской области

С.К. Захаров